



Dot. zapytania ofertowego z dnia 22 marca 2023 roku (L.dz. 536/2023) w sprawie wykonania robót instalacyjnych polegających na wymianie klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniach serwerowni w Budynkach Nadzoru na terenie PPO „Brzęczkowice” w Mysłowicach i PPO „Balice” w Balicach.

Wyjaśnienie nr 1

Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez Oferentów do Zapytania ofertowego z dnia 22 marca 2023 roku (L.dz. 536/2023) dot. wymiany klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniach serwerowni w Budynkach Nadzoru na terenie PPO „Brzęczkowice” i PPO „Balice”, Zamawiający niniejszym udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

„W projekcie zapisano, że dostarczane szafy mają mieć komunikacji po protokole pCOWEB i zgodność z oprogramowaniem HiWEB. Oznacza to, że można jedynie zastosować jednostki produkcji HiRef. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę jednostek innego producenta z możliwością nadzoru po protokole SNMP/Modbus, ustawienie pracy naprzemiennej urządzeń za pomocą zewnętrznej automatyki oraz braku kompatybilności z systemem Hiweb?”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia klimatyzatora w moduł sieciowy Ethernet RJ45, który umożliwi dostęp do urządzenia poprzez sieć. Moduł będzie umożliwiał odczyt aktualnych parametrów pracy (temperatury, wilgotności itp.), alarmów i problemów (ewentualnie umożliwiał konfigurację klimatyzatora oraz możliwość ustawienia adresów email, na które będą wysyłane powiadomienia o zdarzeniach/błędach/ostrzeżeniach) oraz będzie miał możliwość współpracy po protokole SNMP z systemem monitorującym (np.; Zabbix, Nagios) i wysłania powiadomień, ostrzeżeń, alarmów do ww. systemów monitorujących pracę klimatyzatorów.

Z poważaniem,


TOMASZ BEHRENDT
Dyrektor ds. Inwestycji
i Utrzymania Autostrady