

Lp.	MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU (WERSJA OBUDOWANA)	Minimalne wartości parametrów technicznych oferowanego produktu
1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO		
1.1	Moc awaryjna	300 [kVA]/240 [kW]
1.2	Moc ciągła	275 [kVA]/220 [kW]
1.3	Napięcie	400/230 [V]
1.4	Stabilność napięcia	±1 [%]
1.5	Częstotliwość	50 [Hz]
1.6	Tolerancja częstotliwości	± 0,25 [%]
2. PRĄDNICA		
2.1	Klasa izolacji	H
2.2	Stopień ochrony prądnicy	IP23
2.3	Prąd nominalny	433 [A]
3. POZOSTAŁE		
Możliwość instalacji mierników cyfrowych zgodnych z teścią Zapytania ofertowego (L.dz. 3355/2018) z dnia 20 kwietnia 2018 roku.		

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE TRANSFORMATORA
Należy wyposażyć stację transformatorową w transformator olejowy, niskoprężny.

